



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Студенческая ул., д. 18, Белгород, 308023 Телефон : (4722) 34-20-04, Факс: (4722) 34-04-46  
E-mail: [vdon@gosnadzor.ru](mailto:vdon@gosnadzor.ru), [b1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:b1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ №Б7/287-6289**

Белгородская область,

п.Ивня ул.Калинина д.12

(место составления и выдачи предписания )

06.12.2017 г.

(число, месяц, год)

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № Б7/287-6289 от 21.11.2017 г. «О проведении плановой выездной проверки» с 07.11.2017 г. по 09.11.2017г. была проведена плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и безопасной эксплуатации электроустановок МДОУ Центр развития ребенка детский сад «Сказка» с 04.12.2017г. по 06.12.2017г. место нахождения: 309110 РФ, Белгородская обл., п.Ивня ул.Калинина д.12

Ивнянского р-на

(адрес юридического лица)

заведующий: Киселева Зинаида Ивановна

Лица, проводившие проверку: Карпенко Иван Фёдорович, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При проведении проверки присутствовали: Киселева Зинаида Ивановна - законный представитель юридического лица, заведующий. Вальков Вячеслав Иванович, ответственный за электрохозяйство.

(сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

Сведения о результатах плановой (внеплановой) выездной проверки соблюдения требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: при проведении проверки МДОУ Центр развития ребенка детский сад «Сказка» с 04.12.2017г. по 06.12.2017г. место нахождения: 309110 РФ, Белгородская обл., п.Ивня ул.Калинина д.12 Ивнянского р-на выявлено 5 (пять) нарушения обязательных требований законодательства в области энергетической эффективности.

На основании акта-проверки от 06.12.2017 года № Б7/287-6289 руководствуясь «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. И доп.), я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

предписываю:

Юридическому лицу МДОУ Центр развития ребенка детский сад «Сказка» с 04.12.2017г. по 06.12.2017г. место нахождения: 309110 РФ, Белгородская обл., п.Ивня ул.Калинина д.12

Ивнянского р-на

и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок, устранения нарушения
1	2	3	4
1	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145 п.1.5.18.	10.02.2018 г.
2	На средства измерения и учёта электрической энергии отсутствуют паспорт(журнал), в котором делаются все отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», (ПТЭЭП) утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145 п.2.11.11.	10.02.2018 г..
3	Отсутствует заземление металлической двери в ВРУ-0,4кВ	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», (ПТЭЭП) утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145 п.2.7.4	10.02.2018 г.
4	На рукоятках приводов ЯРВ отсутствуют надписи с указанием операции для которой они предназначены.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», (ПТЭЭП) утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145 п.2.2.20	10.02.2018 г.
5	На внутренней стороне РЩ в ВРУ-0,4кВ отсутствуют надписи указывающие назначение присоединений.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», (ПТЭЭП) утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145 п.2.2.20	10.02.2018 г.

Об устранении нарушений и выполнении предписания направить информацию в Отдел государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в срок 10.02.2018 г.г. по адресу: 308000, город Белгород, ул. Студенческая, д. 18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-04-46

Предписание от «06» декабря 2017 г. №Б7/287-6289 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:  
в 1 квартале 20 18 г.

(квартал, месяц)

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Предписание получил(а):

Киселева Зинаида Ивановна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата, подпись)

" 06 " декабря

20 17 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))